

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ  
SUITABLE FOR LITHIUM BATTERIES



**Bonpet**<sup>®</sup>  
systems

# ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ | FIRE EXTINGUISHER

6L BONPET FIRE EXTINGUISHING LIQUID  
27A 144B 75F



1. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
REMOVE THE SAFETY PIN
2. ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ  
AIM AT THE BASE OF FIRE
3. ΠΙΕΣΤΕ ΤΗΝ ΛΑΒΗ  
SQUEEZE VALVE LEVER



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 1000V ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1 ΜΕΤΡΟ  
ΑΕΡΙΣΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

SUITABLE ON FIRES INVOLVING ELECTRICAL  
VOLTAGE UP TO 1000 V AT A DISTANCE OF 1m  
VENTILATE THE ROOM AFTER USE

- ΑΝΑΓΟΜΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
- ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
- ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: BONPET 6L
- ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: MPA Dresden No KB 185/14
- ΠΡΟΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΑΖΟΤΟ (N<sub>2</sub>) 15 BAR, 20 °C
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: PS 18 BAR
- ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: T<sub>min</sub> 0°C, T<sub>max</sub> +60°C.
- ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ: BFE6
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 3-7
- ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ: 45Nm.
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ: MIRTEC1-01-2967CER33.2062401224

- REFILL AFTER ANY USE
- CHECK PERIODICALLY
- USE ONLY PRODUCTS AND SPARE PARTS IN CONFORMITY WITH THE AGREED MODEL
- PROTECT FROM FROST
- DO NOT USE OUTSIDE
- TEMPERATURE RANGE
- EXTINGUISHING MEDIA: BONPET 6L
- TEST REPORT: MPA Dresden No KB 185/14
- PROPELLANT GAS: NITROGEN (N<sub>2</sub>) 15 BAR AT 20°C
- MAXIMUM WORKING PRESSURE: PS 18 BAR
- TEMPERATURE RANGE: T<sub>min</sub> 0°C, T<sub>max</sub> +60°C.
- MODEL TYPE: BFE6
- MANUFACTURED ACCORDING TO EN 3-7
- VALVE TIGHTENING TORQUE: 45Nm.
- TYPE APPROVAL: MIRTEC1-01-2967CER33.2062401224

Κατασκευαστής:

**BONPET SYSTEMS d.o.o.**

Obrtniška cesta 30, 1420 TRBOVLJE, SLOVENIA.

Tel.: +386 3 56 14 720, Web: www.bonpet.si

**CE 1155**


Διανομέας:

**LIFE SOLUTIONS A.E.**

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26, ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ.: 15239

Τηλ.: 210 7660784 • Web: www.lifesolutions.gr

PED 2014/68/EU  
MED 2014/90/EU



0437/2024

THE MANUFACTURER BONPET SYSTEMS d.o.o.  
DECLARES THAT THE FIRE EXTINGUISHER COMPLIES  
TO THE APPROVED & CERTIFIED PROTOTYPE  
ACCORDING TO THE DIRECTIVE PED 2014/68/EU - SGS  
MONITORING - DIRECTIVE MED 2014/90/EU - MIRTEC S.A.



Batteries Li  
**20kWh**

Test Report :  
Zilina University  
22.03. a 05.04.2023