



EBETAMIRTEC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN 3-7 :2004 + A1:2007
Type Approval According to Standard ELOT EN 3-7:2004+A1: 2007

Ταυτότητα Προϊόντος: Φορητός Πυροσβεστήρας
Product Item Identification: Portable Fire Extinguisher

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No.: MIRTEC1-01-2967CER33.2062401224

Ημερομηνία Εκδόσεως / Date of Issue: 14^η Ιουνίου 2024 (14th of June 2024)

Αριθμός Έκθεσης Ελέγχου / Test Report No.: RPT33.2062401224

Name and Address of the Distributor / Όνομα & Δ/ση του Διανομέα:
LIFE SOLUTION A.E.
25^η Μαρτίου 26, Νέα Πεντέλη, 152 39

Δ/ση του Εργοστασίου Κατασκευής / Address of the Manufacturing Plant
BONPET SYSTEMS D.O.O.
Pot Vitka Pavlica 9, 1430 Hrastnik, SLOVENIJA

Τύπος Προϊόντος: Φορητός Πυροσβεστήρας 6 lt. Bonpet.
Product Type: 6 lt. Bonpet Portable Fire Extinguisher.
Μοντέλο / Model: BFE6
Αριθμός Σχεδίου / Drawing No.: 2015-0201
Κατασβεστική Ικανότητα / Fire Performance: 27A 144B 75F
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας / Maximum allowable pressure: 18 bar (Αζωτο/Nitrogen)
Θερμοκρασιακά Όρια Λειτουργίας / Operating temperature range: +0^o C to + 60^o
Μέθοδος Ελέγχου: Σύμφωνα με το πρότυπο EN 3-7:2004 + A1 : 2007
Test Method: According to standard EN 3-7:2004 + A1:2007

ΔΗΛΩΣΗ / Declaration

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3-7:2004+A1:2007. Μόνον τα προϊόντα που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Το παρόν δεν συνιστά πιστοποίηση του προϊόντος, παρά μόνον όταν συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 3-10:2011.
We hereby certify that the product type mentioned above meets the requirements of the standard ELOT EN 3-7:2004+A1: 2007. Only the products detailed in the test report have been subjected to tests. This does not consist certification of the product, unless it is accompanied by a Certificate of Conformity for the evaluation of Factory Production Control (FPC) according to ELOT EN3-10:2011.

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : 13^η Ιουνίου 2034
Validity of the Certificate: 13rd of June 2034

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ : Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης (Αρ. σελίδων 7)
ANNEX: List of relevant parts of technical documentation (No. of pages 7)

Για την EBETAM A.E.
For MIRTEC S.A.

Α. Στάμου
Διευθυντής

Για το Τμήμα Αξιολόγησης
For the Assessment Dept.

Στρ. Κατσαλής
Διπλωματούχος Μηχ/κός



Certification of Product
No. of Certificate 27

Σκηπίων-Στυλιανός Αποστολάκης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

EBETAM A.E.
CERT – firext / EN 01A (5.0/1.11.18)